

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania:

Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu na działkach 79, 603/3, 243/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmiec (potok Biczyczanka)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1

Na etapie pozyskania oferty od producenta konstrukcji z blach falistych uzyskaliśmy informację, że w celu zapewnienia zakładanej nośności obiektu oraz trwałości konstrukcji, konieczne jest podniesienie niwelety oraz zastosowanie zbrojenia w warstwie nadbetonu. Proszę o informację, czy obiekt należy zrealizować zgodnie z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego, czy też konieczne będzie wprowadzenie zmian. Jeśli tak, to proszę o przedstawienie skorygowanego rozwiązania projektowego wraz ze zaktualizowanym przedmiarem robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie winno być wykonane zgodnie z zapisami określonymi w projekcie umowy: „**§ 1 PRZEDMIOT UMOWY** 1. Przedmiotem umowy jest łączne wykonanie:

a) robót budowlanych oraz czynności administracyjnych na zadaniu pn.:

Rozbiórka istniejącego mostu oraz budowa mostu na działkach 79, 603/3, 243/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chełmiec (potok Biczyczanka)

b) czynności administracyjnych **polegających m.in. na wykonaniu dokumentacji projektowej zamiennej wraz z ewentualną zmianą pozwolenia na budowę (tylko i wyłącznie w sytuacji, która wynika z przyczyn niezależnych)**, powykonawczej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskaniu w Imieniu Zamawiającego (na podstawie stosownego pełnomocnictwa) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego umożliwiającymi użytkowanie obiektu oraz dokonanie odbioru końcowego (bezusterkowego) przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ramach wykonania umowy i terminu jej obowiązywania jest zobowiązany do wykonania łącznie zgodnie z § 1 pkt 1 a), b) niniejszej umowy zarówno robót budowlanych jak i wszelkich czynności administracyjnych służących do uzyskania określonego celu. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem Polskich Norm, Warunkami Technicznymi (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422), wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SWZ oraz stanowiącym integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, oraz miejscem wykonania zamówienia (tzn. z wszelkimi ograniczeniami, warunkami miejscowymi, położeniem placu budowy, dojazdem i warunkami placu budowy, które mogą mieć wpływ na wykonywane roboty). Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz kierując się zasadą gospodarności, a także zachowując postanowienia przepisów publiczno – prawnych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakościowo dobre wykonanie robót.”
- Dodatkowo w załączeniu skorygowany przedmiar o dodatkowe zbrojenie podbudowy zasadniczej z betonu C30/37 prętami fi 16 mm.

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie wymiarów konstrukcji stalowej.

Odpowiedź:

Szczegóły konstrukcyjne i montażowe blach stalowych zastosowanych do budowy obiektu dostarcza producent a projektant nie narzuca tutaj konkretnego producenta, dlatego nie ogranicza się niepotrzebnie Wykonawców co do szczegółowych rozwiązań materiałowych.

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje SWZ w następującym zakresie:

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą upływa w dniu 28.09.2024 r.

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać nie później niż do dnia 30.08.2024 r. do godz. 8:30

XV. TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2024 r., o godzinie 9:00

Opracował: Krystian Popiela

Wójt Gminy Chełmiec

Stanisław Kuzak