

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 2 dla zadania:

„Modernizacja ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Świniarsko”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że do wykonania w zakresie inwestycji jest piłkochwył z siatki 2x 28 m x 6 m?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia w jaki sposób należy odczytać zapis cytad: „piłkochwył z siatki 2x 28m x 6 m”. Piłkochwył z siatki dwie sztuki o długości 28 m każdy i wysokości 6m. łączna długość piłkochwyłów 56 mb. Słupy i siatki zgodne z opisem

Cytad: „• Siatka ochronna „piłkochwył” – wykonać siatki ochronne polietylenowe (PE). Słupy mocujące siatkę wykonane z profilu stalowego, malowane proszkowo, o przekroju kwadratowym 80x80 mm, montowane w tulejach. Skrajne słupy mają rozstaw 3 m, kolejne maksymalnie co 5 m. Kolor zielony. Wysokość siatki projektuje się na 6,0 m. Tuleje montażowe słupów osadzone w fundamencie betonowym. Wykonać zastrzały łączące skrajne słupy „piłkochwyłu”, olinowanie oraz pozostałe elementy montażowe (haczyki, śruby rzymskie). Siatka ochronna polietylenowa PE, oczka 100x100mm, gr. splotu 4 mm kolor zielony.”

Pytanie 2

Czy zamiast wykonania ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3,0m i wys. 1,5 m istnieje wykonanie równoważnego ogrodzenia panelowego o rozstawie 2,5m wysokości 1,5m słupek 40x60 ?

Odpowiedź:

W zakresie ogrodzenia Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie równoważnych rozwiązań zamiennych. Jeżeli zaoferowane rozwiązanie jest równoważne to ogrodzenie ze słupkami z rur o przekroju prostokątnym 40x60 mm o rozstawie 2,5 m i wypełnieniem panelami z drutu o wysokości 1,5 m jest dopuszczalne. Panele z drutu cynkowany + powłoka antykorozyjna: ocynkowana + powłoka

wykończeniowa odporna na warunki atmosferyczne. Zamawiający zwraca uwagę na pozostałe elementy tj. cokół. Cokół wykonany z obrzeży betonowych 6x20 cm na fundamencie betonowym.

W przypadku oferowania równoważnych rozwiązań zamiennych w ofercie należy szczegółowo opisać ich specyfikacje.

Opracował: Mirosław Stochel

Wójt Gminy Chełmiec

Stanisław Kuzak