

Chełmec, dnia 10.04.2025 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec

Odpowiedź na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Piątkowa, Gmina Chełmec (nr zamówienia: ZGKIM.271.22.2025)**

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu udziela odpowiedzi na zadane pytanie do SWZ:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na równoważne rury PE innych producentów niż wskazane w załączniku „Specyfikacja kanał sanitarny Piątkowa I etap.pdf” – „Należy stosować rury PE100RC TS warstwowe lite w całości dla przewiertów bez rur osłonowych oraz PE100 SDR26 (PN6) dla przewiertów z rurą osłonową”. W wymienionym dokumencie użyto nazwy handlowej rur, która jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta. Pytający zakłada, że rury te podane są przykładowo i dopuszczalne będzie składanie ofert zawierających rury innych producentów. Powyższe pytanie wynika z faktu ograniczenia się przez Zamawiającego do jednego Dostawcy. Wiąże się to z naruszeniem art. 99 ust. 4 pzp. Zgodnie, z którym „przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”

Odpowiedź 1:

Zgodnie z rozdziałem V pkt 5.1. „W dokumentacji zamówienia, we wszystkich pozycjach, w których występują znaki towarowe, patenty lub źródła pochodzenia materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów lub urządzeń równoważnych tzn. o nie gorszych parametrach technicznych, a wskazane produkty lub urządzenia należy traktować jako przykładowe rozwiązania”.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że dla odcinków kanalizacji wykonywanych metodą bezwykopową oraz rurociągu tłoczego należy zastosować rury PE 100-RC SDR17, natomiast dla odcinków kanalizacji wykonywanych metodą wykopową zastosować rury PVC SN8 lite z wydłużonym kielichem i zintegrowaną uszczelką.

Dyrektor
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chełmcu

/-/ Joanna Kruszyńska

.....