

Chełmec, dnia 16.06.2025 r.

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Chełmcu  
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmec

## Odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice - Etap Vb (nr zamówienia: ZGKIM.271.35.2025)

Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu udziela odpowiedzi na zadane pytania do SWZ:

### **Pytanie 1:**

*Pompownia ścieków, która wchodzi w zakres zadania ma posiadać system GPRS, czy Użytkownik końcowy posiada istniejącego operatora systemu? w celu rzetelnej wyceny pompowni prosimy o podanie pełnej nazwy dostawcy monitoringu (jeśli taki istnieje), prosimy również o określenie ewentualnych kosztów wpięcia do systemu, bądź informację czy na etapie realizacji inwestycji zostaną udostępnione kody źródłowe w celu wpięcia pompowni do systemu.*

### **Odpowiedź 1:**

Użytkownik końcowy posiada istniejącego operatora systemu, którym jest PLUS. Monitoring realizowany jest za pomocą systemu SCADA – TelWinWeb. Na etapie realizacji inwestycji zostanie udzielony dostęp do systemu SCADA w celu wpięcia pompowni.

Dyrektor  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Chełmcu

/-/ Joanna Kruszyńska

.....