



UWAGI:

- 1) Rury kanalizacyjne:
PVCØ200x5,9 lite, klasy S, SDR34 SN8.
- 2) Przed rozpoczęciem robót sprawdzić wszystkie kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami.
- 3) W miejscach skrzyżowania z istn. uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzić ręcznie, zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę techniczną. Na kablach en założyć rurę ochronną AROTAØ110; L=3,0m.

Inwestor:	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 33-395 Chełmiec, ul. Papińska 2	
Temat:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kunów.	Data:
Adres:	Działki nr ewid.: 130/6, 130/7, 130/9, 644, 118/1, 118/2, 651, 77/12, 77/18, 77/19, 77/20, 77/21, obr. Kunów	10.2024r.
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ	Skala:
Projektant:	mgr inż. Janusz Tokarski upr. nr ewid. 255/2002 MOIIB: MAP/IS/1189/03	1: 1000
Sprawdzający:	mgr inż. Maria Tokarska upr. nr ewid. 248/2002 MOIIB: MAP/IS/1190/03	Nr rys.:
		2.