



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

Nowy Sącz, dnia 22 lipca 2024r.

NNZ.90831.2.78.2024

**Zakład Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Papieska 2  
33-395 Chełmiec  
reprezentowany przez  
pełnomocnika:  
Pan Janusz Tokarski  
prowadzący działalność  
gospodarczą pn.:  
P.A.N. INSTALATOR  
JANUSZ TOKARSKI  
ul. Lwowska 136/36  
33-300 Nowy Sącz**

### OPINIA SANITARNA Nr 78/24

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2024r. znak: JT/09/06/24, złożonego przez: Pana Janusza Tokarski prowadzącego działalność gospodarczą pn.: P.A.N. INSTALATOR JANUSZ TOKARSKI, ul. Lwowska 136/36, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora /pełnomocnictwo w aktach sprawy/: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klęczany, gm. Chełmiec – etap III” na dz. ew. nr 287/1, 288, 290, 188/2, 188/5, 188/9, 188/13, 188/14 obr. [0009] Klęczany

- **uzgadnia** projekt stanowiący załącznik do wniosku inwestora w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – **bez zastrzeżeń**

#### UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2024r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu wpłynął wniosek z dnia 27.06.2024r. /uzupełniony w dniu 18.07.2024r./, znak: JT/09/06/24, złożony przez: Pana Janusza Tokarski prowadzącego działalność gospodarczą pn.: P.A.N. INSTALATOR JANUSZ TOKARSKI, ul. Lwowska 136/36, 33-300 Nowy Sącz pełnomocnika Inwestora: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, sporządzonego przez: mgr inż. Janusza Tokarski /opracowany czerwiec 2024r./.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu  
33-300 Nowy Sącz, ul. Stefana Czarnieckiego 19  
www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz e-mail: psse.nowysacz@sanepid.gov.pl  
adres skrytki na ePUAP: /PSENS/skrytka  
centrala tel.: (+48) 18 44 35 464, 18 44 21 354  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 44 35 732 fax: (+48) 18 44 35 732  
REGON: 000598871 / NIP: 734-10-31-413

Po zapoznaniu się z treścią złożonych dokumentów i dokonaniu ich analizy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu ustalił, co następuje.

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Kłęczany – etap III na działkach wymienionych jak w sentencji Opinii. Włączenie nowoprojektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi do projektowanej głównej sieci kanalizacji sanitarnej /objętej zgłoszeniem z dnia 24.08.2017r., znak: BUD.6743.450.2017/ na dz. ew. nr 290 i 188/5 w miejscowości Kłęczany. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie w prywatnych drogach dojazdowych oraz w terenach zielonych.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane będą z rur litych, łączonych na uszczelki gumowe PVC SDR34 SN8 Ø200mm o długościach L=43m oraz L=110m. Rurociągi układane będą na głębokości poniżej 1,60m p.p.t. na 15cm podsypce piaskowej i zasypane będą do 30cm piaskiem ponad wierzch rury. Uzbrojeniem nowoprojektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej będą studnie betonowe Ø600mm oraz z tworzywa sztucznego PE Ø425mm przelotowe, niewłazowe.

Projektowana sieć kanalizacyjna krzyżować się będzie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym m.in.: siecią elektroenergetyczną oraz gminną siecią wodociągową. W miejscach skrzyżowań prace prowadzone będą ręcznie, kable energetyczne zostaną zabezpieczone rurą dwudzielną.

Po ułożeniu rurociągu w wykopie zostanie wykonana próba szczelności rurociągów. Następnie rurociąg zostanie zasypany po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. Po zakończeniu budowy teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, jest zgodna z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy stanu sanitarnego oraz zapewni odprowadzanie ścieków z istniejących i planowanych budynków na terenie objętym opracowaniem.

Wszystkie prace budowlano-montażowe wykonane będą zgodnie z m.in. projektem, obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi.

Z uwagi na to, że opinia jest w całości korzystna dla strony, odstąpiono od uzasadnienia prawnego opinii.

W tym stanie prawnym i faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu wydał opinię jak wyżej.

Niniejsza opinia wydana została do projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca jego uzgodnienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

Od niniejszej opinii nie przysługują środki zaskarżenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024r. poz. 572) jak również nie podlega ona zaskarżeniu na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – *Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi* (Dz. U. z 2023r. poz. 1634, 1705).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Nowym Sączu  
*mgr inż. Beata Słaska*  
-2-

Załączniki:

- 1/. Projekt budowlany – 1 egzemplarz
- 2/. klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych - <https://www.gov.pl/web/psse-nowy-sacz/klauzula-informacyjna>

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

Wyk: A. Ogorzałek tel. 18 443-54-64 wew. 21.