

## **Specyfikacja techniczna filtrów siatkowych, kołnierzowych do instalacji wodociągowych:**

- Zabudowa długa według PN-EN 558, kołnierzowa o średnicy DN50-300;
- Jednoczęściowa konstrukcja korpusu z otworem rewizyjnym;
- Korpus oraz pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG40 z powłoką farb epoksydowych o minimalnej grubości 250 µm zgodnie z wytycznymi GSK;
- Korek odwodnienia zapewnia całkowite odwodnienie bez konieczności demontażu pokrywy;
- Jednoczęściowy wkład siatkowy filtra oraz korek odwodnienia wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301;
- Uszczelka pokrywy wykonana z gumy EPDM;
- Nakrętki, śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301;
- Filtr wyposażony w uchwyty transportowe od średnicy DN100;
- Nakrętki umieszczone w zagłębieniach w odlewie dla ochrony gwintów przed korozją;
- Opcjonalnie możliwość wyposażenia w porty PT w celu zamontowania manometru lub przetwornika ciśnienia;